

THE SUBJECT DEVICES ARE POWERED BY A SWITCH MODEL POWER SUPPLY (SMPS) THAT HAS A REGULATED OUTPUT VOLTAGE OF 5 VDC.

CET APPAREIL EST VALABLE POUR UTILISATION EN CLASSE I, DIVISION 2, GROUPES A, B, C, D OU NON DANGEREUX.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - SUBSTITUTION DE TOUTE COMPOSANTS PEUT RENDRE LA CONFORMITÉ À CLASS I, DIVISION 2.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - NE PAS COUPER EQUIPEMENT QUE L'ALIMENTATION EST COUPÉE OU QUE LA ZONE EST CONNUE POUR ÊTRE NON DANGEREUX.

LES DISPOSITIFS DE SUJETS SONT ALIMENTÉS PAR UN COMMUTATEUR MODÈLE ALIMENTATION (SMPS) QUI A UNE SORTIE DE TENSION RÉGLÉE 5 VDC.

PS69-DPM and PS69-DPS

CL I Div 2 GPs A, B, C, D

Temp Code T5

0° C ≤ Ta ≤ 60° C

POWER, INPUT AND OUTPUT (I/O) WIRING MUST BE IN ACCORDANCE WITH CLASS I, DIVISION 2 WIRING METHODS ARTICLE 501-10(B) OF THE NATIONAL ELECTRICAL CODE, NFPA 70 FOR INSTALLATIONS IN THE U.S., OR AS SPECIFIED IN SECTION 18-1J2 OF THE CANADIAN ELECTRICAL CODE FOR INSTALLATIONS WITHIN CANADA AND IN ACCORDANCE WITH THE AUTHORITY HAVING JURISDICTION.

WARNING - EXPLOSION HAZARD - SUBSTITUTION OF COMPONENTS MAY IMPAIR SUITABILITY FOR CLASS I, DIVISION 2.

WARNING - EXPLOSION HAZARD - WHEN IN HAZARDOUS LOCATIONS, TURN OFF POWER BEFORE REPLACING WIRING MODULES.

WARNING - EXPLOSION HAZARD - DO NOT DISCONNECT EQUIPMENT UNLESS POWER HAS BEEN SWITCHED OFF OR THE AREA IS KNOWN TO BE NONHAZARDOUS.

CAUTION: THE CELL USED IN THIS DEVICE MAY PRESENT A FIRE OR CHEMICAL BURN HAZARD IF MISTREATED. DO NOT DISASSEMBLE, HEAT ABOVE 100C (212F) OR INCINERATE.

ALIMENTATION, ENTREE ET SORTIE (I/O) CÂBLAGE DOIT ÊTRE CONFORME AUX CLASS I, DIVISION 2 MODES DE RACCORDEMENT ARTICLE 501-10 (B) DU CODE ÉLECTRIQUE NATIONAL, NFPA 70 POUR LES INSTALLATIONS DES ÉTATS-UNIS, OU COMME SPÉCIFIÉ À L'ARTICLE 18-1J2 DU CODE CANADIEN DE L'ÉLECTRICITÉ POUR INSTALLATIONS AU CANADA ET CONFORMÉMENT À LA JURIDICTION AUTORITÉ.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT RENDRE LA CONFORMITÉ À CLASS I, DIVISION 2.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - QUAND DANS DES ENDROITS DANGEREUX, COUPEZ L'ALIMENTATION AVANT DE REMPLACER MODULES DE RACCORDEMENT.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - NE PAS COUPER EQUIPEMENT QUE L'ALIMENTATION EST COUPÉE OU QUE LA ZONE EST CONNUE COMME NON DANGEREUSE.

ATTENTION: LA CELLULE UTILISÉ DANS CE DISPOSITIF PEUT PRÉSENTER UN INCENDIE OU RISQUE DE BRÛLURE CHIMIQUE SI ELLE EST MAL, NE PAS DÉMONTÉ, HEAT CI-DESSUS 100C (212F) OU INCINÉRER.

ILX69-PBM and ILX69-PBS

CL I Div 2 GPs A, B, C, D

Temp Code T5

0° C ≤ Ta ≤ 60° C

THIS EQUIPMENT IS AN OPEN-TYPE DEVICE AND IS MEANT TO BE INSTALLED IN AN ENCLOSURE SUITABLE FOR THE ENVIRONMENT SUCH THAT THE EQUIPMENT IS ONLY ACCESSIBLE WITH THE USE OF A TOOL.

SUITABLE FOR USE IN CLASS I, DIVISION 2, GROUPS A, B, C AND D HAZARDOUS LOCATIONS, OR NONHAZARDOUS LOCATIONS ONLY.

WARNING - EXPLOSION HAZARD - DO NOT DISCONNECT EQUIPMENT WHILE THE CIRCUIT IS LIVE OR UNLESS THE AREA IS KNOWN TO BE FREE OF IGNITABLE CONCENTRATIONS.

WARNING - EXPLOSION HAZARD - SUBSTITUTION OF COMPONENT MAY IMPAIR SUITABILITY FOR CLASS I, DIVISION 2.

DEVICES SHALL BE USED WITH ALLEN BRADLEY 1769 BACKPLANES

INPUT TO THE DEVICES SHALL BE FUSED AT 5A MAXIMUM.

CET APPAREIL EST OUVERT UN DISPOSITIF DE TYPE ET EST DESTINÉ À ÊTRE INSTALLÉ DANS UNE ENCEINTE ADAPTÉE POUR L'ENVIRONNEMENT TELS QUE L'ÉQUIPEMENT EST ACCESSIBLE SEULEMENT AVEC L'UTILISATION D'UN OUTIL.

ADAPTÉ POUR UNE UTILISATION EN CLASSE EMPLACEMENTS NON DANGEREUX SEULEMENT I, DIVISION 2, GROUPES A, B, C ET D LIEUX DANGEREUX OU.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - NE PAS COUPER EQUIPEMENT LORSQUE LE CIRCUIT EST EN DIRECT OU SI LA ZONE EST CONNUE POUR ÊTRE DÉPOURVUE DE CONCENTRATIONS INFLAMMABLES.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT RENDRE LA CONFORMITÉ À CLASS I, DIVISION 2.

DISPOSITIFS SONT UTILISÉS AVEC ALLEN BRADLEY 1769 FONDS DE PANIER

ENTRÉE AUX DISPOSITIFS EST FUSIONNÉ À 5A MAXIMUM

ILX56-PBx where x = M, MXT, S, SXT

CL I Div 2 GPs A, B, C, D

Temp Code T5

0° C ≤ Ta ≤ 60° C

THIS EQUIPMENT IS AN OPEN-TYPE DEVICE AND IS MEANT TO BE INSTALLED IN AN ENCLOSURE SUITABLE FOR THE ENVIRONMENT SUCH THAT THE EQUIPMENT IS ONLY ACCESSIBLE WITH THE USE OF A TOOL.

SUITABLE FOR USE IN CLASS I, DIVISION 2, GROUPS A, B, C AND D HAZARDOUS LOCATIONS, OR NONHAZARDOUS LOCATIONS ONLY.

WARNING - EXPLOSION HAZARD - DO NOT DISCONNECT EQUIPMENT WHILE THE CIRCUIT IS LIVE OR UNLESS THE AREA IS KNOWN TO BE FREE OF IGNITABLE CONCENTRATIONS.

WARNING - EXPLOSION HAZARD - SUBSTITUTION OF COMPONENT MAY IMPAIR SUITABILITY FOR CLASS I, DIVISION 2.

CET APPAREIL EST OUVERT UN DISPOSITIF DE TYPE ET EST DESTINÉ À ÊTRE INSTALLÉ DANS UNE ENCEINTE ADAPTÉE POUR L'ENVIRONNEMENT TELS QUE L'ÉQUIPEMENT EST ACCESSIBLE SEULEMENT AVEC L'UTILISATION D'UN OUTIL. ADAPTÉ POUR UNE UTILISATION EN CLASSE EMPLACEMENTS NON DANGEREUX SEULEMENT I, DIVISION 2, GROUPES A, B, C ET D LIEUX DANGEREUX OU.