


FOR MODEL RLX2-IHNF-W-CC: IN REGARDS TO THE POWER AND POE CONNECTION, THE FOLLOWING WARNING: "WARNING - DO NOT CONNECT OR DISCONNECT WHEN ENERGIZED"

ANTENNAS ARE TO BE INSTALLED IN ACCORDANCE WITH CONTROL DRAWING 06/2514.

ProSoft Technology Control Drawing # 06/2514
Rev. 0



L'ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE LA TERRE AVEC EXTERNE REZ VIS FOURNIE CONNECTÉ À CONSTRUIRE REZ AINSI QUE L'ÉCRAN ANTENNE COAXIAL DU CONNECTEUR DOIT ÊTRE MOTIVÉE.

LE CÔTÉ COMMUNE OU TERRE DU CIRCUIT EST CONNECTÉ À L'ÉCRAN DU CÂBLE COAXIAL ET À TOUTES LES PARTIES ACCESSIBLES ET CIRCUITS.

DOIT ÊTRE INSTALLÉ DANS RESTRICTED ACCESS LOCATION SEULEMENT.

ADAPTÉ POUR UNE UTILISATION EN CLASSE EMPLACEMENTS NON DANGEREUX SEULEMENT I, DIVISION 2, GROUPES A, B, C ET D LIEUX DANGEREUX OU.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - NE PAS COUPER L'ÉQUIPEMENT LORSQUE LE CIRCUIT EST EN DIRECT OU SI LA ZONE EST CONNUE POUR ÊTRE DÉPOURVUE DE CONCENTRATIONS INFLAMMABLES.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - SUBSTITUTION DE COMPOSANTS PEUT RENDRE LA CONFORMITÉ À CLASS 1, DIVISION 2.

POUR LE MODÈLE RLX2-IHNF-W-CC: UNITÉ DOIT ÊTRE CONNECTÉE AVEC PHOENIX CONTACT M12 CÂBLE ENSEMBLES, MODÈLE SÉRIE SAC-HZ-XX-XX-XX / XX-XXX / XXXXXXXX, QUI SONT APPROPRIÉS POUR UNE UTILISATION EN CLASSE 1, DIVISION 2, GROUPES A, B, C ET D LIEUX DANGEREUX.

POUR LE MODÈLE RLX2-IHNF-W-CC: EN CE QUI CONCERNE LA PUISSANCE ET POE CONNECTION, L'AVERTISSEMENT SUIVANT: "AVERTISSEMENT - NE PAS BRANCHER OU DÉBRANCHER SOUS TENSION"

ANTENNES SONT À INSTALLÉ CONFORMÉMENT AUX CONTROL DESSIN 06/2514.

RLX2-IH9E and RLX2-IH24E
CL 1 Div 2 GPs A, B, C, D
Temp Code T4

-40° C ≤ Ta ≤ 75° C

THIS EQUIPMENT IS SUITABLE FOR USE IN CLASS 1, DIVISION 2, GROUPS A, B, C, D OR NON-HAZARDOUS LOCATIONS ONLY.

WARNING - EXPLOSION HAZARD - SUBSTITUTION OF ANY COMPONENTS MAY IMPAIR SUITABILITY FOR CLASS 1, DIVISION 2.

WARNING - EXPLOSION HAZARD - DO NOT DISCONNECT EQUIPMENT UNLESS POWER HAS BEEN REMOVED OR THE AREA IS KNOWN TO BE NON-HAZARDOUS.

DEVICE MUST BE POWERED BY A CLASS 2 POWER SOURCE.

DEVICE IS OPEN-TYPE AND IS TO BE INSTALLED IN AN ENCLOSURE SUITABLE FOR THE ENVIRONMENT THAT UTILIZES A TOOL REMOVABLE DOOR/COVER.

CET APPAREIL EST VALABLE POUR UTILISATION EN CLASSE 1, DIVISION 2, GROUPES A, B, C, D OU NON DANGEREUX.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - SUBSTITUTION DE TOUTE COMPOSANTS PEUT RENDRE LA CONFORMITÉ À CLASS 1, DIVISION 2.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - NE PAS COUPER L'ÉQUIPEMENT QUE L'ALIMENTATION EST COUPÉE OU QUE L'ENVIRONNEMENT EST NON-DANGEREUSE.

DISPOSITIF DOIT ÊTRE MIS PAR UNE CLASSE 2 SOURCE D'ALIMENTATION.

DISPOSITIF EST OUVERT-TYPE ET EST INSTALLÉ DANS UNE ENCEINTE ADAPTÉ POUR L'ENVIRONNEMENT QUI UTILISE UN OUTIL AMOVIBLE PORTE / COVER.

RLX2-IHA, RLX2-IHG, RLX2-IHNF and RLX2-IHW

CL 1 Div 2 GPs A, B, C, D
Temp Code T5
-40° C ≤ Ta ≤ 70° C

THIS EQUIPMENT IS SUITABLE FOR USE IN CLASS 1, DIVISION 2, GROUPS A, B, C, D OR NON-HAZARDOUS LOCATIONS ONLY.

WARNING - EXPLOSION HAZARD - SUBSTITUTION OF ANY COMPONENTS MAY IMPAIR SUITABILITY FOR CLASS 1, DIVISION 2.

WARNING - EXPLOSION HAZARD - DO NOT DISCONNECT EQUIPMENT UNLESS POWER HAS BEEN REMOVED OR THE AREA IS KNOWN TO BE NON-HAZARDOUS.

THE UNIT IS TO BE CONNECTED ONLY TO POE NETWORKS WITHOUT ROUTING TO THE OUTSIDE PLANT.
WARNING - EXPLOSION HAZARD - THE SIM CARD/ PERSONALITY MODULE CONNECTION IS FOR INITIAL SET UP AND MAINTENANCE ONLY. DO NOT USE, CONNECT, OR DISCONNECT UNLESS AREA IS KNOWN TO BE NON-HAZARDOUS. CONNECTION OR DISCONNECTION IN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE COULD RESULT IN AN EXPLOSION.

DEVICE MUST BE POWERED BY A CLASS 2 POWER SOURCE.

DEVICE IS OPEN-TYPE AND IS TO BE INSTALLED IN AN ENCLOSURE SUITABLE FOR THE ENVIRONMENT.

CET APPAREIL EST VALABLE POUR UTILISATION EN CLASSE 1, DIVISION 2, GROUPES A, B, C, D OU NON DANGEREUX.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - SUBSTITUTION DE TOUTE COMPOSANTS PEUT RENDRE LA CONFORMITÉ À CLASS 1, DIVISION 2.

AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION - NE PAS COUPER L'ÉQUIPEMENT QUE L'ALIMENTATION EST COUPÉE OU QUE L'ENVIRONNEMENT EST NON-DANGEREUSE.

L'UNITÉ DOIT ÊTRE CONNECTÉ UNIQUEMENT À POE RESEAUX SANS ROUTAGE DE L'USINE EN DEHORS.